


SCHWINGGESCHWINDIGKEIT




DATEI: 2434-18062026-034713_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 5.14 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	18.06.2026	
Zeit:	03:47:13	
Event-ID:	2434-18062026-034713	
Kalibrier Datum:	10.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
2.18 mm/s	1.01 mm/s	0.74 mm/s
6.4 Hz	5.8 Hz	12.9 Hz
43.53% von Limit	20.20% von Limit	13.01% von Limit
V-n (Vektorsumme): 2.26 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT



Kanal	Spitzwert	Spektrum 25%	Spektrum 50%	Spektrum 75%
X	2.18 mm/s	6.4 Hz	7.2 Hz	11.1 Hz
Y	1.01 mm/s	4.9 Hz	6.4 Hz	9.9 Hz
Z	0.74 mm/s	8.8 Hz	13.0 Hz	22.4 Hz

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

